



Czech

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 12.900.700

Zákazník: STROJON-výtahy s.r.o.
Masarykovo nám. 508
533 41 Lázně Bohdaneč
Objednávka č. ze dne: 830 200017 dne 6.1.2020
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5402000375

Posuzované zařízení

Název: samočinné jednostranně posuvné
dvoudílné šachetní dveře výtahů
Typ: VDTŠ-2K SLIM
Provedení: pravé, levé
Šířka: max. 1200 mm
Výška: max. 2000 mm
Tloušťka plechu: 1,5 mm
Tloušťka dvevního křídla: 25 mm
Použitá dvevní uzávěrka: S 1, výrobce STROJON-výtahy s.r.o., Lázně Bohdaneč
Výrobce: STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč

Zkouška požární odolnosti šachetních dveří výše uvedeného typu byla provedena podle ČSN 73 0852 s touto prokázanou dobou splnění jednotlivých kritérií:
- celistvost (E) a radiaci (W): EW 60 minut.

Po posouzení a vyhodnocení výše uvedených výsledků pro oblast přímé aplikace podle ČSN EN 81-58 jsou stanoveny hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a radiace (W): EW 60 minut

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 12.900.699 ze dne 2020-02-17.

V Brně, dne 2020-02-17



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky