

# Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 13.719.943

Zákazník: STROJON-výtahy s.r.o.  
Masarykovo nám. 508  
533 41 Lázně Bohdaneč  
Objednávka č. ze dne: 830 210307 dne 31.3.2021  
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5402102936

## Posuzované zařízení

Název: **samočinné oboustranně posuvné  
čtyřdílné šachetní dveře výtahů**  
Typ: **VDCŠ-4K SLIM**  
Druh: **dvouplášťové**  
Šířka: **max. 1200 mm**  
Výška: **max. 2000 mm**  
Tloušťka plechu: **1,5 mm**  
Tloušťka dveřního křídla: **25 mm**  
Použitá dveřní uzávěrka: **S 1, výrobce STROJON-výtahy s.r.o., Lázně Bohdaneč**  
Výrobce: **STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč**

Zkouška požární odolnosti šachetních dveří výše uvedeného typu byla provedena podle ČSN 73 0852 s touto prokázanou dobou splnění jednotlivých kritérií:  
- celistvost (E) a radiaci (W): **EW 60 minut.**

Po posouzení a vyhodnocení výše uvedených výsledků pro oblast přímé aplikace podle ČSN EN 81-58 jsou stanoveny hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a radiace (W): **EW 60 minut**

v provedení dle předložené dokumentace.

## Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 13.719.942 ze dne 2021-04-23.

V Brně, dne 2021-04-23



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček  
vedoucí obchodní jednotky