

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 13.563.196

Zákazník:

STROJON-výtahy s.r.o.

Masarykovo nám. 508

533 41 Lázně Bohdaneč

Objednávka č. ze dne:

830 210004 dne 04.01.2021

Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.:

5402100088

Posuzované zařízení

Název: ruční dvoukřídlové otočné šachetní dveře výtahů

Typ: **VDD, VDD L**

Druh: **dvouplášťové**

Šířka: max. 2500 mm

Výška: max. 2500 mm

Tloušťka plechu: 1,5 mm

Tloušťka dveřního křídla: **55 mm**

Použitá dveřní uzávěrka: **DLF2 (2xDLF1, 2xELF1, 2xCLF), výrobce Hans & Jos. Kronenberg Bergisch Gladbach, SRN**

Výrobce: **STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč**

Zkouška požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu byla provedena podle ČSN 73 0852 s touto prokázanou dobou splnění jednotlivých kritérií:

- celistvost (E) a radiace (W): EW 60 minut

Po posouzení výše uvedených výsledků pro oblast přímé aplikace dle ČSN EN 81-58 jsou konečné hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a radiace (W): **EW 60** minut

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 13.563.195 ze dne 2021-02-09.

V Brně, dne 2021-02-09



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky