

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 12.633.088

Zákazník: STROJON-výtahy s.r.o.
Masarykovo nám. 508
533 41 Lázně Bohdaneč
Objednávka č. ze dne: 830 190026 dne 07.01.2019
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5401907266

Posuzované zařízení

Název: samočinné oboustranně posuvné
dvoudílné šachetní dveře výtahů
Typ: VDCŠ-2K
Provedení: středové
Druh: dvouplášťové
Šířka: max. 1200 mm
Výška: max. 2000 mm
Tloušťka plechu: 1,5 mm
Tloušťka dveřního křídla: 30 mm
Použitá dveřní uzávěrka: S 1, výrobce STROJON-výtahy s.r.o., Lázně Bohdaneč
Výrobce: STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč

Po provedení a vyhodnocení zkoušek požární odolnosti šachetních dveří výtahů podle ČSN EN 1634-1+A1 jsou stanoveny hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a tepelná izolace na neohřívané straně (I): EI 30 minut

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 12.633.087 ze dne 2019-09-12.

V Brně, dne 2019-09-12



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky