



Czech

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 13.563.181

Zákazník: STROJON-výtahy s.r.o.
Masarykovo nám. 508
533 41 Lázně Bohdaneč
Objednávka č. ze dne: 830 210004 dne 04.01.2021
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5402100088

Posuzované zařízení

Název: **samočinné jednostranně posuvné dvoudílné šachetní dveře výtahů**
Typ: **VDTŠ-2K**
Provedení: **pravé, levé**
Šířka: **max. 1200 mm**
Výška: **max. 2000 mm**
Tloušťka plechu: **1,5 mm**
Tloušťka dveřního křídla: **40 mm**
Použitá dveřní uzávěrka: **S 1, výrobce STROJON-výtahy s.r.o., Lázně Bohdaneč**
Výrobce: **STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč**

Zkouška požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu byla provedena podle ČSN 73 0852 s touto prokázanou dobou splnění jednotlivých kritérií:

- celistvost (E) a radiace (W): **EW 60 minut**

Po posouzení výše uvedených výsledků pro oblast přímé aplikace dle ČSN EN 81-58 jsou konečné hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a radiace (W): **EW 60 minut**

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 13.563.180 ze dne 2021-02-09.

V Brně, dne 2021-02-09



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky