

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 13.563.193

Zákazník: STROJON-výtahy s.r.o.
Masarykovo nám. 508
533 41 Lázně Bohdaneč
Objednávka č. ze dne: 830 210004 dne 04.01.2021
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5402100088

Posuzované zařízení

Název: ruční jednokřídlové otočné šachetní dveře výtahů
Typ: VDJ
Provedení: pravé, levé
Druh: dvouplášťové
Šířka: max. 900 mm
Výška: max. 2100 mm
Tloušťka plechu: 1,3 mm
Tloušťka dvevního křídla: 55 mm
Použitá dvevní uzávěrka: ELF 1 (DLF 1, CLF), výrobce Hans & Jos. Kronenberg
Bergisch Gladbach, SRN
Výrobce: STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč

Zkouška požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu byla provedena podle ČSN 73 0852 s touto prokázanou dobou splnění jednotlivých kritérií:
- celistvost (E) a radiace (W): EW 60 minut

Po posouzení výše uvedených výsledků pro oblast přímé aplikace dle ČSN EN 81-58 jsou konečné hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a radiace (W): EW 60 minut
v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 13.563.192 ze dne 2021-02-09.

V Brně, dne 2021-02-09



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky