

# Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 12.633.082

Zákazník: STROJON-výtahy s.r.o.  
Masarykovo nám. 508  
533 41 Lázně Bohdaneč  
Objednávka č. ze dne: 830 190026 dne 07.01.2019  
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5401907266

## Posuzované zařízení

Název: ruční jednokřídlé otočné šachetní dveře výtahů  
Typ: VDJ  
Provedení: pravé, levé  
Druh: dvouplášťové  
Šířka: max. 900 mm  
Výška: max. 2000 mm  
Tloušťka plechu: 1,3 mm  
Tloušťka dveřního křídla: 55 mm  
Použitá dveřní uzávěrka: ELF 1 (DLF 1, CLF), výrobce Hans & Jos. Kronenberg  
Bergisch Gladbach, SRN  
Výrobce: STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč

Po provedení a vyhodnocení zkoušek požární odolnosti šachetních dveří výtahů podle ČSN EN 1634-1+A1 jsou stanoveny hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a tepelná izolace na neohřívané straně (I): EI 30 minut

v provedení dle předložené dokumentace.

## Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 12.633.081 ze dne 2019-09-12.

V Brně, dne 2019-09-12



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček  
vedoucí obchodní jednotky