

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 13.563.184

Zákazník: STROJON-výtahy s.r.o.
Masarykovo nám. 508
533 41 Lázně Bohdaneč
Objednávka č. ze dne: 830 210004 dne 04.01.2021
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5402100088

Posuzované zařízení

Název: samočinné jednostranně posuvné třídlílné šachetní dveře výtahů
Typ: VDTŠ-3K
Provedení: pravé, levé
Šířka: max. 1200 mm
Výška: max. 2000 mm
Tloušťka plechu: 1,5 mm
Tloušťka dveřního křídla: 25 mm
Použitá dveřní uzávěrka: S 1, výrobce STROJON-výtahy s.r.o., Lázně Bohdaneč
Výrobce: STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč

Zkouška požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu byla provedena podle ČSN 73 0852 s touto prokázanou dobou splnění jednotlivých kritérií:

- celistvost (E) a radiace (W): EW 60 minut

Po posouzení výše uvedených výsledků pro oblast přímé aplikace dle ČSN EN 81-58 jsou konečné hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a radiace (W): EW 60 minut

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 13.563.183 ze dne 2021-02-09.

V Brně, dne 2021-02-09



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky