

Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 13.630.993

Zákazník: STROJON-výtahy s.r.o.
Masarykovo nám. 508
533 41 Lázně Bohdaneč
Objednávka č. ze dne: 830 210005 dne 04.01.2021
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5402100089

Posuzované zařízení

Název: samočinné oboustranně posuvné dvoudílné šachetní dveře výtahů
Typ: VDCŠ-2K
Provedení: středové
Šířka: max. 1200 mm
Výška: max. 2300 mm
Tloušťka plechu: 1,5 mm
Tloušťka dvevního křídla: 49 mm
Použitá dvevní uzávěrka: S 1, výrobce STROJON-výtahy s.r.o., Lázně Bohdaneč
Výrobce: STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč

Zkouška požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu výšky max. 2000 mm byla provedena podle ČSN 73 0852 s touto prokázanou dobou splnění jednotlivých kritérií:
- celistvost (E) a radiace (W): EW 60 minut

Po posouzení výše uvedených výsledků pro oblast přímé aplikace dle ČSN EN 81-58 jsou konečné hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a radiace (W): EW 30 minut

v provedení dle předložené dokumentace.

Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 13.630.992 ze dne 2021-03-29.

V Brně, dne 2021-03-29



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček
vedoucí obchodní jednotky