

# Klasifikační osvědčení požární odolnosti

evidenční číslo 13.563.190

Zákazník: STROJON-výtahy s.r.o.  
Masarykovo nám. 508  
533 41 Lázně Bohdaneč  
Objednávka č. ze dne: 830 210004 dne 04.01.2021  
Zakázka TÜV SÜD Czech s.r.o.: 5402100088

## Posuzované zařízení

Název: samočinné oboustranně posuvné čtyřdílné šachetní dveře výtahů  
Typ: VDCŠ-4K  
Provedení: středové  
Šířka: max. 1200 mm  
Výška: max. 2000 mm  
Tloušťka plechu: 1,5 mm  
Tloušťka dvevního křídla: 40 mm  
Použitá dvevní uzávěrka: S 1, výrobce STROJON-výtahy s.r.o., Lázně Bohdaneč  
Výrobce: STROJON-výtahy s.r.o., Masarykovo nám. 508, Lázně Bohdaneč

Zkouška požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu byla provedena podle ČSN 73 0852 s touto prokázanou dobou splnění jednotlivých kritérií:

- celistvost (E) a radiace (W): EW 60 minut

Po posouzení výše uvedených výsledků pro oblast přímé aplikace dle ČSN EN 81-58 jsou konečné hodnoty sledovaných parametrů požární odolnosti šachetních dveří výtahů výše uvedeného typu následující:

- celistvost (E) a radiace (W): EW 60 minut

v provedení dle předložené dokumentace.

## Podmínky platnosti:

jsou uvedeny v Inspekčním certifikátu evidenční číslo 13.563.189 ze dne 2021-02-09.

V Brně, dne 2021-02-09



Za TÜV SÜD Czech s.r.o.: Ing. Michal Svrček  
vedoucí obchodní jednotky